



Płock, dnia 23 września 2025 roku

HKN.9020.3.1179.2025.KB

KOMUNIKAT nr 26/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 23 września 2025 roku**

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pochodzącej z wodociągu publicznego Siecień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Siecień, w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu, Siecień 84, stwierdzono obecność liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody Metoda NPL (wartość otrzymana: 1 w 100 ml wody Metoda NPL wartość parametryczna: 0 w 100 ml wody Metoda NPL).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 609 817 331.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska